

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 56/

Талипкерский с.о.
Место составления

21.08.2023 г.
Время 16:18

1. Назначение органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Целиноградского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 56 от 10.08.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку АХМЕТОВ АЗАНАТ АСЫЛБЕКУЛЫ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки Коммунальное государственное учреждение «Общественная школа села Кажымуқан отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/адрес месторасположения объекта проверки:

КТУ «Общественная школа села Кажымуқан» отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, Целиноградский район, Кажымуқан, Кажымуқан Мунайтасова (улица), 45.

5. Срок проведения проверки 18.08.2023 - 21.08.2023

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения не выявлены

КТУ «Общественная школа села Кажымуқан» отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений	Пункты требований и наименования (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представления проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «___» листах

21.08.2023



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости должностными лицами, проводившими проверку, может быть наложен штраф. Вы вправе не подписать акт, если вы не согласны с результатами проверки. В заявлении необходимо указать, какие нарушения были выявлены по результатам проверки, в течение трех рабочих дней с учетом невозможности в заявлении довода принимать решение о продлении срока устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 7/ _____**

с.о.Акмол
Место составления

23.02.2024 г.
Время 21:2

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Целиноградского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 7 от 07.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
ЕСИМОВ МАДИЯР БОЛАТОВИЧ - Целиноград ауданының ТЖБ аға инженері азаматтық қорғау лейтенанті Есимов Мадияр Болатович

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Кажымукан отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ «Общеобразовательная школа села Кажымукан» отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, Целиноградский район, Кажымукан, Кажымукана Мунайтпасова (улица), 45.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 08.02.2024 - 23.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
В соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V, а также списка проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля в области пожарной безопасности на 1-е полугодие 2024 года и Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V.

КГУ «Общеобразовательная школа села Кажымукан» отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует журнал учета работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств противопожарной защиты. Основание: п. 66 ППБ РК, п. 7 Проверочного листа;	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	На объекте автоматическая пожарная сигнализация в неисправном состоянии. Основание: п. 6 ППБ РК, п. 29 Проверочного листа.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	На объекте эксплуатируются световые индикаторы «выход» в неисправном состоянии. Основание: п. 35 ППБ РК, п. 62 Проверочного листа.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на « » листах

«18» 02 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 95/_____

с.о.Акмол
Место составления

01.07.2025 г.
Время 9:50

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Целиноградского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 95 от 25.06.2025 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** КОЖАБАЕВ КУРМАН КАЙРАТОВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Целиноградского района

КЕЖЕНЕВ ЕЛАМАН КАЖИГАЛИЕВИЧ - Целиноград ауданының ТЖБ аға инженері азаматтық қорғау лейтенанті Кеженев Еламан Кажигалиевич

АБДРАХМАНОВ БАХТИЯР БЫЛАЛОВИЧ - Старший инженер

КОРЖУМБАЕВ РУСЛАН ТОЛЕУОВИЧ - главный специалист Отдел по чрезвычайным ситуациям города Косшы Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Кажымукан отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

КТУ «Общеобразовательная школа села Кажымукан» отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, Целиноградский район, Кажымукан, Кажымукана Мунайтпасова (улица), 45.

5. **Срок проведения проверки** 28.06.2025 - 01.07.2025

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены по завершению проверки.

КТУ «Общеобразовательная школа села Кажымукан» отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1		П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. **Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложено на « » листах

« » 20 г.



Примечание: Согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.